

Акт по оказанию аудиторских услуг

в области пожарной безопасности № 25 – 72 - А от 14.11.2025 года

ТОО "УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЕР-АЙ-БИ"

по адресу: РК, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, ул.Садык Дуйсебаев, дом 4.

Основание для проведения аудита в области пожарной безопасности:

Договор: № 25 – 151 от 10.11.2025 г.

1. **Система пожарной сигнализации** - Пожарная безопасность объекта ТОО "УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЕР-АЙ-БИ" соблюдает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение нормативного уровня безопасности людей и предотвращения опасности. Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией, на базе адресно-аналогового приемно-контрольного прибора, извещателей пожарных дымовых, извещателей пожарных дымовых линейных, извещателей пожарных ручных, и звуковых.
2. **Содержание электроустановок** – Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений производятся при помощи специальных зажимов. Установлены защитные крышки на соединительных коробках.
3. **Содержание эвакуационных путей и выходов** – Эвакуационное освещение включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, что соответствует требованиям
4. **Содержание здания** - Обеспечены в полной мере первичными средствами пожаротушения исходя из "Норм обеспечения объектов первичными средствами пожаротушения" На территории имеется наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, мест размещения пожарного инвентаря, к входам в здания и сооружения. Имеется Акт освидетельствования работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения, а так же Протокол по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций .

Результаты обследования: На объекте ТОО "УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЕР-АЙ-БИ" в целях обеспечения пожарной безопасности руководителем установлены ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности по объекту, за обеспечение пожарной безопасности, эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики, за наличие и исправное состояние средств пожаротушения.

Вывод.

По результатам проверки в области пожарной безопасности экспертная организация приходит к выводу, что на момент проведения проверки объект: ТОО "УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ЕР-АЙ-БИ" соответствует требованиям пожарной безопасности утвержденного приказом Министра по ЧС РК от 17 августа 2021 года № 405 и «Правилами противопожарной безопасности» №55 от 21.02.2022г. утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Срок действия данного акта – 1 год.

Представители экспертной организации проводившей аудит:

Директор ТОО «Favorite Group Company»

Главный эксперт аудитор



Гасанова А.М.

Гасанов З.А.